

排ガスの分析結果(平成25年度)

規定項目		6ヶ月に1回以上				年に1回以上			
採取場所		焼却炉煙突測定口							
実施年月日		5月24日	11月20日			5月24日			
報告年月日		6月28日	12月4日			6月28日			排出基準
ばい煙量又はばい煙濃度	硫酸化物	mN/h	1	5					7.1
	ばいじん	g/m ³ N	0.005	0.0085					0.08
	塩化水素	mg/m ³ N	6.2	12					700
	窒素酸化物	ppm	51	5					250
ダイオキシン類		ng-TEQ/m ³				0.1			1

ばいじんの除去実施状況と措置

実施年月日	通常運転時毎日
実施場所	排ガス処理施設
発生量	発生量については、別表参照